



Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos CLH, SA

Lab. Periférico La Coruña  
Carretera de Finisterre s/n  
E-15008 A Coruña

Tfno: 981 252522  
Fax: 981 272 749

Lab. Periférico La Coruña  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

101576690

INFORME N°: 00029/18

Producto: GASÓLEO A  
Tipo: GASOLEO AUTO  
Carácter: ESPECIAL

Num. Muestra: 202492726  
Código Largo: 201801L1570002  
Fecha Recepción: 2018-01-05  
Periodo Análisis: 2018-01-05 / 2018-01-05  
Solicitante: EE / SS SBC  
Dirección: C/ SEVERO OCHOA  
15008 A CORUÑA

Fecha de toma: 2017-12-14  
Lugar de toma: ESTACIÓN DE SERVICIO SBC CORUÑA  
Descripción: SURTIDOR N°6  
Clase de muestra: OTROS  
Área Toma: (EXTERNO)  
Fecha solicitud: 2017-12-14

ENSAYO	MÉTODO	RESULTADO	INCERT.	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052-16	830,9		820 - 845	kg/m <sup>3</sup>
Azufre total	UNE-EN ISO 20884:2011	9,9		Máximo 10	mg/kg
Destilación	ASTM D 86-17				
Punto inicial		162,5			° C
10% V/V recogido		188,0			° C
50% V/V recogido		258,5			° C
65% V/V recogido		285,6		Mínimo 250	° C
80% V/V recogido		312,4			° C
85% V/V recogido		322,7		Máximo 350	° C
90% V/V recogido		335,2			° C
95% V/V recogido		354,2		Máximo 360	° C
Punto final		362,4			° C
Residuo		1,5			% V/V
Pérdida		0,2			% V/V
Punto de inflamación	ASTM D 93-16a (proc. A)	56,0		>55	° C
Punto obstrucción filtros en frío	UNE-EN 116:2015	-16		Máximo -10	° C
Agua	UNE-EN ISO 12937:2001	60		Máximo 200	mg/kg
Transparencia y brillo	ASTM D 4176-04(2014)				
Transparencia y brillo		CUMPLE		Cumple	sin unidades
Temperatura de ensayo		18,8			° C
Preparado fiscal gasóleo C	MTD CLH-020-C	0		Máximo 0	ml/m <sup>3</sup>



Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos CLH, SA

Lab. Periférico La Coruña  
Carretera de Finisterre s/n  
E-15008 A Coruña

Tfno: 981 252522  
Fax: 981 272 749

Lab. Periférico La Coruña  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

101576690

INFORME N°: 00029/18

SELLO:



**Guillermo Pereira López**  
TECNIC@ CALIDAD PERIFÉRICA  
Subdirección De Calidad e Innovación - La Coruña  
Guillermo Pereira López

05 de enero de 2018

*Los resultados incluidos en este informe sólo afectan a las muestras recibidas en este Laboratorio y sometidas a los ensayos que en él se incluyen.  
Este informe no puede ser reproducido ni total ni parcialmente sin la autorización previa por escrito de este Laboratorio.  
(\*\*) El año de edición de la norma no coincide con la última edición publicada del método o la norma ha sido anulada.*



Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos CLH, SA

Lab. Periférico La Coruña  
Carretera de Finisterre s/n  
E-15008 A Coruña

Tfno: 981 252522  
Fax: 981 272 749

Lab. Periférico La Coruña  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

101576693

INFORME Nº: 00030/18

Producto: GASOLINA 95 IO  
Tipo: GASOLINA AUTO  
Carácter: ESPECIAL

Num. Muestra: 202492728  
Código Largo: 201801L1570003  
Fecha Recepción: 2018-01-05  
Periodo Análisis: 2018-01-05 / 2018-01-05  
Solicitante: EE / SS SBC  
Dirección: C/ SEVERO OCHOA 39  
15008 A CORUÑA

Fecha de toma: 2017-12-14  
Lugar de toma: ESTACIÓN DE SERVICIO SBC CORUÑA  
Descripción: SURTIDOR Nº 6  
Clase de muestra: OTROS  
Área Toma: (EXTERNO)  
Fecha solicitud: 2017-12-14

ENSAYO	MÉTODO	RESULTADO	INCERT.	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052-16	745,8		720 - 775	kg/m <sup>3</sup>
Índice octano Research	ASTM D 2699-16e1	95,0		Mínimo 95,0	sin unidades
Presión de Vapor	ASTM D 5191-15				
Presión de Vapor		72,1		50 - 80	kPa
Capacidad del envase		1000			ml
Destilación	ASTM D 86-17				
Punto inicial		31,1			° C
Evaporado a 70 °C		30,1		22 - 47	% V/V
Evaporado a 100 °C		59,6		46 - 71	% V/V
Evaporado a 150 °C		90,2		Mínimo 75	% V/V
Punto final		179,5		Máximo 210	° C
Residuo		1,0		Máximo 2	% V/V
Pérdida		3,5			% V/V
VLI	CÁLCULO	932			sin unidades
Azufre total	UNE-EN ISO 20884:2011	7,1		Máximo 10	mg/kg
Aspecto	VISUAL	CUMPLE		Claro y brillante	sin unidades



Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos CLH, SA

Lab. Periférico La Coruña  
Carretera de Finisterre s/n  
E-15008 A Coruña

Tfno: 981 252522  
Fax: 981 272 749

Lab. Periférico La Coruña  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS

101576693

INFORME N°: 00030/18

SELLO:

Firma autorizada:

  
Guillermo Pereira López  
TÉCNICO CALIDAD PERIFÉRICA  
Subdirección De Calidad e Innovación - La Coruña

Guillermo Pereira López

05 de enero de 2018

*Los resultados incluidos en este informe sólo afectan a las muestras recibidas en este Laboratorio y sometidas a los ensayos que en él se incluyen.  
Este informe no puede ser reproducido ni total ni parcialmente sin la autorización previa por escrito de este Laboratorio.  
(\*\*) El año de edición de la norma no coincide con la última edición publicada del método o la norma ha sido anulada.*